

ПРЕДПИСАНИЕ № 30

14 ноября 2011 г.

Кому УИИ "Бескудниковский"
(наименование организации, телефон)

На основании "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления", выполнение которых обязательно для всех организаций и граждан.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

освободить фасадный газопровод низкого давления от антенн, проводов, кабелей и коферинов и т.д. по адресам:

1. Коровинское ш. 4к2 - сзади дома антенны;
2. Коровинское ш. 4к2 - " " " "
3. Коровинское ш. 3к1 - порезать провод
4. Коровинское ш. 3к2 - сзади дома провод, антенна.
5. Коровинское ш. 3к3 - к предмету привезти кабель.
6. Дмитровское ш. 99к4 - проволока
7. Дмитровское ш. 99к2 - сзади дома кабель и коферины
8. Дмитровское ш. 99к1 - кабель на газ-р.
9. Дмитровское ш. 99к2 сзади дома снять кабель с газ-га, коферины и наконечники с газ-га.
10. Бескудниковский бр 48к4 - антенны сзади дома
11. Бескудниковский бр 48к5 - коферины на газ коферины.
12. Бескудниковский бр 45 - снять коферины.

В случае невыполнения все эти работы возложить на собственника газопотребителя будет возмещена на все

Срок выполнения: 18.11.2011

О выполнении сообщить письменно

Начальник службы
подземных газопроводов
Исполнитель:
инженер Вольнова Т.М.

8-499-790-46-31

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
МОСГАЗ
Управление №1
по эксплуатации и ремонту
газового хозяйства
подземного газопровода №2
3-й Нижнелихоборский пр.-д. 11
тел. 8-499-488-76-28

Манулин С.Н.

ГКУ "ИС Бескудниковского района"
ПОЛУЧЕНО
Вх. № 2655
"14" 11 2011